

BRANDNORMEN

BEDRIJFSGEGEVENS:

NAAM : **Novariet**
ADRES : **Akade 22**
PLAATS : **9581 AH MUSSELKANAAL**
MAIL : info@novariet.nl
INTERNET : www.novariet.nl

Onderstaand een toelichting en overzicht van het testrapport UL-94, referentie 336605, d.d. 20 januari 2014, revisie 1. In dit document zijn specifieke coderingen vervangen door algemene benamingen. 'Noot 1' op pagina 5 toegevoegd vanwege vertrouwelijke en bedrijfsspecifieke gegevens.

NovaRiet is in dit rapport getest conform de UL-94 richtlijn van het Verenigd Koninkrijk, uitgevoerd door Exova Warringtonfire (www.exova.com), welke norm en status gelijk is aan de Europese norm NEN-EN 13501-1.

Het recept van NovaRiet is moeilijk brandbaar en als de vuurhaard weg is dooft NovaRiet vanzelf. De conclusie van dit rapport op pagina 2 classificeert NovaRiet met een wandsterkte van 1 mm als "V-0". Hieronder in de tabel vindt u de beschrijving van dit resultaat.

Internationale brandklassen indeling:

Bijdrage tot de brandvoortplanting	veilig					onveilig
	geen	bijna geen	minder	nog minder	minder hoog	hoog
Oostenrijk	A	A	B1	B1	B2	B3
Belgie	A0	A1	A2	A3-A4	A3-A4	A4
Finland	1/I	1/I	1/I	1/II	1/-	U
Frankrijk	M0	M1	M1	M2	M3	M4
Duitsland	A1	A2	B1	B2	B2	B3
Ierland	0	0	0/1	1	3	4
Italie	NC	0	1	2	3	4
Nederland	NC	1	2	3	4	5
Noorwegen	In1	In1	In1	In2	In2	U
Portugal	M0	M0	M2	M3	M4	M4
Slowakije (?)	A	B	B1	B	C2	C3
Spanje	M0	M0	M1	M2	M3	M4
Zweden	I	I	I	II	III	U
United Kingdom	0	0	0-1	1	3	4
Verenigde Staten	NC	-	A2	B	C2	-

DIN4102

NEN6065

NC= er is geen brandvoortplantingsklasse voor

**"V-0" betekend in Nederland:
NovaRiet brand niet en levert geen bijdrage aan de brandvoortplanting.**